

## Orientierungswerte für Abflussbeiwerte $C_s$

	Dachneigung bis 5°	Dachneigung größer 5°
Bei > 500 mm Aufbaudicke	$C_s = 0,1$	–
Bei > 250 mm – 500 mm Aufbaudicke	$C_s = 0,2$	–
Bei > 150 mm – 250 mm Aufbaudicke	$C_s = 0,3$	–
Bei > 100 mm – 150 mm Aufbaudicke	$C_s = 0,4$	$C_s = 0,5$
Bei > 60 mm – 100 mm Aufbaudicke	$C_s = 0,5$	$C_s = 0,6$
Bei > 40 mm – 60 mm Aufbaudicke	$C_s = 0,6$	$C_s = 0,7$
Bei > 20 mm – 40 mm Aufbaudicke	$C_s = 0,7$	$C_s = 0,8$