

Beispielhafte Ausführungsempfehlungen für Bodenplatten

Bauteil	Norm	Beanspruchungs-/ Einwirkungsklassen	Unterkonstruktion	Abdichtungsschicht	Verarbeitung
Bodenplatte in stark durchlässigem Baugrund ohne Dränung oder in wenig durchlässigem Baugrund mit Dränung (siehe DIN 18533-1, Tab. 2)	DIN 18533	W1.1-E bis W1.2-E R1-E bis R3-E RN1-E bis RN3-E	Beton Voranstrich	Kaltselbstklebende Bitumen-Dichtungsbahn KSK	vollflächig selbstkleben, thermisch aktivieren
				Kaltselbstklebende Polymerbitumenbahn mit Träger einlage PYE-KTG KSP-2,8 PYE-KTP KSP-2,8	teil- oder vollflächig selbstkleben, thermisch aktivieren
				Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE-PV 200 S5 oder PYE-G 200 S4	teil- oder vollflächig schweißen
				Bitumen-Dachdichtungsbahn PV 200 DD	teil- oder vollflächig in Heißbitumen kleben
Bodenplatte in wenig durchlässigem Baugrund ohne Dränung (siehe DIN 18533-1, Tab. 2)		W2.1-E R1-E bis R3-E RN1-E bis RN3-E	Beton Voranstrich	Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE-PV 200 S5	vollflächig schweißen Hinweis*
				Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE-PV 200 S5 oder PYE-G 200 S4 und Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE-PV 200 S5	vollflächig schweißen Hinweis*

* **Hinweis:** Die Sohlenabdichtung ist an die Wandabdichtung anzuschließen, so dass die Abdichtung das Gebäude wannenförmig umschließt